

清水町公有建築物の耐震性に係るリスト

No.	所 管	建 築 物		所在地	ランク	建設年 (西暦)	新・旧基準	構造・階数		備 考 欄
		施設名	棟 名					構 造	階 数	
1	総務課	役場庁舎		堂庭210-1	I a	1979.10	旧	SRC	5	H12.10補強済
2	消防本部	消防庁舎		堂庭212-1	I a	1982.05	新	S	2	
3	健幸づくり課	保健センター	まほろば館	堂庭63-1	I a	2020.07	新	S	2	
	社会教育課	図書館								
4	福祉介護課	福祉センター		堂庭221-1	I a	1990.11	新	RC	3	
5	"	シニアセンター		"	I b	1974.07	旧	RC	2	H24耐震補強済 IS/ET=1.003
6	"	柿田川作業所		"	I a	1990.11	新	W	1	
7	社会教育課	地域交流センター		堂庭6-1	I a	2009.10	新	RC	2	
8	"	町体育館		堂庭287-1	I a	1976.05	新	SRC	3	H23耐震補強済
9	"	町温水プール		柿田166-1	I a	1991.03	新	S	2	
10	"	総合運動公園	管理棟	伏見52-17	I a	2002.08	新	S	2	
11	こども未来課	清水保育所		伏見47-1	I a	1985.03	新	S	1	
12	"	南保育所		徳倉345-1	I a	2011.03	新	S	2	
13	"	清水幼稚園		堂庭95-1	I a	2014.12	新	S	1	H26新築移転
14	"	北幼稚園		伏見647-2	I a	1994.02	新	S	2	
15	"	南幼稚園		中徳倉30	I a	2004.02	新	S	2	
16	"	西幼稚園		長沢238-1	I a	1995.06	新	S	2	
17	教育総務課	清水小学校	北校舎	堂庭87	I a	1983.09	新	RC	3	
18	"	"	南校舎	"	II	1981.01	旧	RC	3	
19	"	"	体育館	"	I a	1990.02	新	S	1	
20	"	南小学校	北校舎	湯川182-1	II	1969	旧	RC	3	S63補強済
21	"	"	南校舎	"	I a	1987.05	新	RC	3	
22	"	"	体育館	"	I a	2002	新	S	1	
23	"	西小学校	北校舎	長沢220	I b	1975.03	旧	RC	3	H1補強済
24	"	"	南校舎	"	II	1975.03	旧	RC	3	H1補強済、体育館 渡廊下H21補強済
25	"	"	体育館	"	II	1976.12	旧	RC	1	H8屋根替えの軽量 化により数値アップ
26	"	清水中学校	北校舎	堂庭267	II	1971.03	旧	RC	4	S61補強済
27	"	"	南校舎	"	II	1971.11	旧	RC	4	S63補強済
28	"	"	体育館	"	I a	1989	新	S	1	
29	"	"	給食棟	"	I a	1997.06	新	S	1	
30	"	南中学校	校舎	徳倉2222-4	II	1980.08	旧	RC	4	2棟のエクspansion ジョイント接続構造
31	"	"	体育館	"	I a	1981.11	旧	SRC	1	
32	"	"	格技場	"	I a	1990	新	S	2	

33	"	"	給食棟	"	I a	1998.01	新	S	1	
34	くらし安全課	第一分団	詰所	新宿148	I a	2002.02	新	S	2	
35	"	第二分団	詰所	柿田196-4	I a	1990.12	新	S	2	
36	"	第三分団	詰所	徳倉1603-3	I a	2003.02	新	S	2	
37	建設課	町営外原住宅	東棟	徳倉2713-13	I a	1994.03	新	RC	4	
38	"	"	西棟	"	I a	1994.03	新	RC	4	
39	"	町営柿田住宅		柿田985-1	I a	1991.03	新	RC	4	
40	都市計画課	的場ポンプ場		的場193-1	I a	2002.03	新	RC	2	
41	くらし安全課	ゴミ中継所		的場194-2	I a	2004.01	新	S	2	
42	"	防災センター		徳倉1602-2	I a	2006.03	新	S	2	
町公共建物総数42棟「I a」(33棟)「I b」(2棟)「II」(7棟)「III」(0棟) 耐震化率(「I」の評価建物/町公共建物総数)=83.3%										
構造:「W」木造 「S」鉄骨造 「RC」鉄筋コンクリート造 「SRC」鉄骨鉄筋コンクリート造 「AL」アルミ造 「CFT」コンクリート充填鋼管造 「CB」コンクリートブロック造										

2021.06.14