

入札番号第 68 号 令和 8 年度 徳倉中継ポンプ場活性炭交換業務委託の質疑について

項目等	質疑事項	回 答
	劣化炭の処分に関してマニフェストの提出と記載があります。抜き取った活性炭の処理に関しては一般的に再生処理という事でメーカーに引取りを依頼しております。産業廃棄物にした場合、環境負荷やコストの観点から一般的に再生処理を行っております。前回、令和 6 年度も同様の処理を行っております。 再生処理でも可能か？	再生処理も可とします。